

2025年度

[illegible]

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準	測定位置
燃焼室中の燃焼ガス温度（℃）	1号炉	894	883	889	888	890								850℃ 以上	燃焼室
	2号炉	889	887	885	887	-									
集じん器に流入する燃焼ガス温度（℃）	1号炉	169	165	166	166	173								200℃ 以下	集じん器入口
	2号炉	165	165	169	166	-									
排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）	1号炉	3	3	4	4	3								30ppm以下	煙突
	2号炉	4	4	4	3	-									

設備名	除去日
冷却設備	スートブロワにより毎日除去
排ガス処理設備	ろ過式集じん器の自動逆洗を毎日実施

[illegible][illegible]